

随州市曾都区应急管理局文件

曾应急文〔2022〕10号

签发人：周玉祥

关于将三家社会单位列为2022年区政府重大火灾隐患 挂牌督办单位的请示

区人民政府：

2022年3月，曾都区消防救援大队消防监督员对湖北神农生态食品股份有限公司、湖北香思里食品股份有限公司、随州市新感觉会所娱乐有限公司等单位进行了消防监督检查，针对检查发现的问题，依据《重大火灾隐患判定方法》

(GB35181-2017), 经集体研究, 判定以上三家单位存在重大火灾隐患。

一、基本情况

(一) 湖北神农生态股份有限公司

湖北神农生态股份有限公司(统一社会信用代码: 914213006654923530, 住所: 随州市曾都区开发区11号, 法定代表人: 饶亲双。)一号仓库(单层, 建筑面积7600平方米, 用于储存小型家用电器, 为丙类(2项)物品仓库。)

(二) 湖北香思里食品股份有限公司

湖北香思里食品股份有限公司位于随州市曾都经济开发区余家老湾村(湖北金银丰食品有限公司内), 法定代表人: 万芳, 统一社会信用代码: 91421300MA48RN976G。该公司内有1个生产车间, 用于生产面条, 生产车间的建筑面积为9000平方米, 车间同一班次作业人数最多为80人, 属于人员密集场所。

(三) 随州市新感觉会所娱乐有限公司

随州市新感觉会所娱乐有限公司位于随州市青年路四方大成81号, 法定代表人: 潘皖闽, 统一社会信用代码: 91421300553928722Q。该单位为KTV, 建筑面积3800平方米, 属于人员密集场所, 共有19个包房, 员工17人。

二、主要隐患情况及整改意见

(一) 湖北神农生态股份有限公司主要隐患情况及整改意见

1. 防火分区超过规范规定值（1500 平方米），不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）第 3.3.2 条的规定，应划分防火分区；

2. 未按标准设置消防水源，消防用水量达不到规范要求，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014 ）第 3.6.1 条的规定，应增设消防水源；

3. 仓库未设置消防自动喷水灭火系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 2018 年版）第 8.3.2 条第 7 项的规定，应增设自动喷水灭火系统；

4. 部分安全出口被货物封堵，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定，应打通安全出口；

5. 储存场所耐火等级不足，钢结构未按要求刷防火涂料，与储存物品的火灾危险性类别不匹配，不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）第 3.2.1 条的规定，钢结构等应刷防火涂料，达到规定耐火等级；

6. 室外消火栓锈死不能使用，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定，应更换室外消火栓。

（二）湖北香思里食品股份有限公司主要隐患情况及整改意见

1、员工宿舍采用泡沫夹芯彩钢板，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）第 5.1.7 条的规定应拆除泡沫夹芯彩钢板；

2、员工宿舍内设置的厨房防火分隔措施不到位，不符合

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 年版)第 6.2.3 条第 5 项的规定,厨房应单独设置。

(三)随州市新感觉会所娱乐有限公司主要隐患情况及整改意见

1、防火卷帘已损坏,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定,应修复防火卷帘;

2、消防水泵已失效不能正常联动控制,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定,应修复消防水泵;

3、火灾自动报警系统不能正常运行,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定,应修复火灾自动报警系统;

4、消防水泵房的消防用电设备的供电未在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,不符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014, 2018 年版)第 10.1.8 条的规定,消防水泵房的消防用电设备的供电应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置;

5、自动喷水灭火系统不能正常运行,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项,应修复自动喷水灭火系统。

三、请示事项


曾都区消防救援大队已于 2022 年 3 月、4 月分别对湖北神农生态食品股份有限公司、湖北香思里食品股份有限公司、

随州市新感觉会所娱乐有限公司下发《重大火灾隐患整改通知书》，责令三家单位分别于2022年12月30日前消除火灾隐患。为督促以上三处重大火灾隐患按期整改销案，现请示由区政府将其列入2022年重大火灾隐患实行挂牌督办。

当否，请批示。

随州市曾都区应急管理局

2022年4月26日



曾都区应急管理局办公室

2022 年 4 月 26 日印发
